



Nr referencyjny nadany sprawie przez Organizatora Przetargu: ZOZ/DO/OM/ZP/36/20

Busko – Zdrój, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1843 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2020 r., numer ogłoszenia 576883-N-2020.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy oświetlenia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw ze zintegrowanym źródłem światła (z płytką LED)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 2 dotyczy oświetlenia

Prosimy o dopuszczenie opraw wskazanego przez Zamawiającego typu o tolerancji i wymaganiu względem wymiarów:

- a) Oprawy wewnętrzne
Średnica +/-15%
Wysokość – nie mniejsza niż wskazana w specyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuści oprawy o następującej tolerancji wymiarów (dotyczy opraw wewnętrznych) średnica +10%, wysokość +10%.

Zapytanie nr 3 dotyczy oświetlenia

Oprawy wewnętrzne

Prosimy o podanie minimalnych wymogów dot. strumienia świetlnego dla poszczególnych typów opraw.


Odpowiedź: Przy zastosowaniu odpowiedniej ilości opraw wraz z żarówkami LED oprawy powinny zapewnić stawiane im wymagania. Oprawy zostały dobrane zgodnie z wykonanymi pomiarami i będą zamontowane na miejscu już istniejących lamp, które spełniały normy odnośnie oświetlenia.

Zapytanie nr 4 dotyczy oświetlenia

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw ze zintegrowanym źródłem światła gdyż wskazane parametry mocy są identyczne z modelami producenta użytego w specyfikacji (wersja ze zintegrowanym źródłem).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SIWZ.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak


DYREKTOR
Grzegorz Lasak